



Folketingets Boligudvalg

Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 33 92 93 00
post@sm.dk
www.sm.dk

Sagsnr.
2024-2870

Doknr.
824381

Dato
07-03-2024

Folketingets Boligudvalg har d. 9. februar 2024 stillet følgende spørgsmål nr. 58 (alm. del) til social- og boligministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra udvalget.

Spørgsmål nr. 58:

Vil ministeren kommentere materialet fra Dansk Miljøteknologi og Danish Clean Waters foretræde for udvalget den 8/2-24 om implementering af EU's drikkevandsdirektiv i dansk lovgivning, jf. BOU alm. del - bilag 51 og BOU alm. del - bilag 56?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Social- og Boligstyrelsen, som oplyser følgende:

"De vedlagte bilag indeholder blandt andet forslag til ændring af krav i bygningsreglementet 2018 (BR18) til mindstetemperaturen på vand i en vandinstallation. Det er foreslået, at mindstetemperaturen ved brug sænkes fra 50 °C til 45 °C, og temperaturer under 45 °C ved spidsbelastninger skal være acceptabelt, hvis der er installeret et godkendt desinfektionssystem mod bakterier og biofilm.

Social- og Boligstyrelsen gør opmærksom på, at den skadelige bakterie Legionella vokser ved en vandtemperatur på mellem 20 og 50 °C og har optimale vækstbetingelser ved en vandtemperatur på mellem 35 til 46 °C.

Det nuværende krav skal understøtte, at en minimumstemperatur på 50 °C modvirker vækst af Legionellabakterien, mens enkelthed og tydelighed i kravet skal fremme efterlevelsen af kravet i praksis. Tilsammen fremmer det bekæmpelse af forekomsten af sundhedsskadelige bakterier, der i værste fald kan være farlige for bygningens brugere.

Afvigelse fra en entydig minimumstemperatur og mulighed for at basere bakteriebekæmpelse i vandsystemer på kemisk desinfektion alene vil derimod øge kompleksiteten i efterlevelsen af kravet, hvilket ikke anses at understøtte det grundlæggende hensyn til sundhed."

Jeg mener på denne baggrund, at bygningsreglementets krav om vandtemperatur er tilfredsstillende ud fra hensynet til sundhed, som bestemmelsen har til formål at varetage.



Med venlig hilsen
Pernille Rosenkrantz-Theil
Social- og boligminister